

КНМ 62210061000200552511



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Рязанской области
г. Рязань, ул. Семинарская, д.11, тел. (4912) 28-04-28

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Рязань, ул. Семинарская, д.11, тел. (4912) 28-99-20

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани
г. Рязань, ул. Пожарный переулок, д. 1-Б, тел. (4912) 75-24-25, ondrzn@62.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 33/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ "ШКОЛА № 63", директору Илюкиной Л.В.
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки № 33 от «25» августа 2021 года в период с "02" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин. по "02" сентября 2021 г., 15 час. 00 мин.

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области лейтенантом внутренней службы Яковлевым Максимом Юрьевич

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ШКОЛА № 63" по адресу: 390048, Рязанская область, город Рязань, улица Тимакова, 9

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ШКОЛА № 63" Илюкина Людмила Вячеславовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Обеспечить уровень звука, производимый звуковыми сигналами системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в помещениях.	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Технический Регламент), п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»	01.03.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ "Школа № 63"
Илюкина Людмила Вячеславовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области лейтенант внутренней службы Яковлев Максим Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.